

Jaén, 01 de agosto de 2019

GW - 705 - 2019

Señor Ingeniero
JOE D. AGUILA CIEZA ✓
Sub Gerente Gestión del Riesgo Desastres
MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE JAÉN
Calle Simón Bolívar N.º 1510
Jaén.-

ESCAÑEADO

Riesgo y Desastres

	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	
TRAMITE DE DOCUMENTARIO	
EXP. N°	<u>2019 19467</u>
FECHA:	<u>02/08/2019</u> FOLIOS: <u>02</u>
HORA:	<u>12:26 PM</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>

Asunto: **FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO Y PUNTO DE ENTREGA DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION**

Referencia: Expediente N° GWJAMP0021922019 del 22/07/2019

Estimado ingeniero Aguilar:

Tengo el agrado de dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo, y a la vez en atención a la referencia precisar lo siguiente:

De la inspección realizada in situ, la subestación de distribución más próxima al mercado 28 de Julio es la que se ubica en la calle Ejercito con Iquitos con código E240004/ENJA25, con una potencia de 100KVA, y cuenta con un factor de utilización de 57.55% en hora valle y 52.18% en hora punta, por lo que no es posible otorgar la factibilidad de 91.10KW en baja tensión.

Asímismo, indicamos que mi representada cuenta con potencia en media tensión del alimentador A2405/JAE101 para el otorgamiento de factibilidad, y que para el inicio de los trámites deberá coordinar con nuestra representada, para que en forma conjunta se verifique in situ el punto de diseño en media tensión de la red trifásica, para lo cual también deben alcanzar la documentación conforme al anexo adjunto.

Ante lo mencionado ponemos a su disposición nuestras oficinas ubicadas en la calle Mariscal Ureta N° 1750, Jaén, o llamar al Celular 942927981, con el Ing. Walter Xavier Gamarra Jefe de Distribución o vía email: wgamarra@elor.com.pe con copia a jmori@elor.com.pe.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para testimoniarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


ING. JOSÉ MORI LOPEZ.
Gerente Regional de Amazonas Cajamarca (e)

c.c. GWJD/ARCHIVO

JML/wgf

F-002 / V.03 / 25.03.2019

Mariscal Ureta N° 1750 – Jaén
Central Telefónica N° 076-431244, anexo 3201-3223

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

02 AGO 2019

HORA: 3.06 PM

FIRMA: [Signature] RECIBIDO: 02

(2)